

---

## MEDDELELSE NR. 15

### Højlagre og lignende lagerbygninger

Det er besluttet, at brandmæssige forhold i højlagre og lignende lagerbygninger alene skal reguleres i byggelovgivningen. Der henvises bl.a. til "Vækst og Udvikling i hele Danmark" fra november 2015. Brandsyn foretages dog fortsat efter beredskabslovgivningen.

Derfor ophæves Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for højlagre fra 2012 og den tilhørende vejledning (vejledning nr. 16) pr. 1. juli 2016.

Beredskabsstyrelsen har foretaget en vurdering af, hvilke dele af beredskabslovgivningen der skal ændres, for at overføre reguleringen af "lignende lagerbygninger" til byggelovgivningen. Pr. 1. juli 2016 træder en række ændringer i anvendelsesområdet i nedenstående fem bekendtgørelser samt den tilhørende tekniske forskrift<sup>1</sup>, ofte benævnt "TF-visse", derfor også i kraft.

- Bekendtgørelse nr. 523 af 17. oktober 1978 om træbearbejdning og træoplag.
- Bekendtgørelse nr. 76 af 23. februar 1981 om plast.
- Bekendtgørelse nr. 77 af 23. februar 1981 om korn- og foderstofvirksomheder.
- Bekendtgørelse nr. 614 af 3. december 1982 om brandværnsforanstaltninger ved fremstilling og oplagring af mel.
- Bekendtgørelse nr. 613 af 3. december 1982 om visse brandfarlige virksomheder og oplag.

### Hvilke oplag i en bygning er ikke længere omfattet af beredskabslovgivningen

Overordnet set indeholder begrebet "lignende lagerbygninger" de bygninger, som indeholder oplag af produkter, hvor produkterne i sig selv ikke har farlige brand- eller eksplosionsmæssige egenskaber, men hvor oplaget godt kan være brændbart.

Det skal fremhæves, at der alene er tale om oplag i bygning. Ændringerne vedrører altså ikke produktion, bearbejdning eller oplag i det fri.

Nedenfor er angivet eksempler på oplag i bygning, som ikke længere er omfattet af beredskabslovgivningen, men alene af bygningsreglementet.

- *Oplag af træ*, bortset fra oplag af mere end 3.600 m<sup>3</sup> eller 600 m<sup>2</sup> uemballeret høvlspåner eller uemballeret savsmuld eller træstøv.

---

<sup>1</sup> Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel samt visse brandfarlige virksomheder og oplag.

- *Oplag af forarbejdet plast, færdigvarer af plast i form af store emner samt emballeret uforarbejdet plast.*
- *Oplag af emballeret korn og emballerede foderstoffer.*
- *Oplag af emballeret mel.*
- *Oplag af kolonialvarer, papirvarer, tekstiler, tæpper, tovværk samt emballeret tobak og emballeret sukker.*
- *Oplag, der i dag er omfattet, fordi det oplagres i en godsterminal, postterminal eller et lagerhotel.*
- *Oplag af gummi og tagpap.*

## **Hvilke oplag i en bygning reguleres fortsat i beredskabslovgivningen**

Beredskabslovgivningen regulerer brandfarlige virksomheder og oplag i overensstemmelse med §§ 33 og 34 i beredskabsloven.

Hvilke brandfarlige virksomheder og oplag, der omfattes af beredskabslovgivningen, fremgår først og fremmest af de bekendtgørelser og tekniske forskrifter, der er udstedt for bestemte stoffer som eksempelvis brandfarlige væsker og gasser.

I TF-visse er reguleringen af oplag af visse navngivne produkter i bygning bibeholdt. Der kan f.eks. være tale om produkter, hvor der er høj risiko for selvantændelse pga. biologiske processer eller høj risiko for støvekspllosion. Det drejer sig således om tilfælde, hvor risikoen for en omfattende eller langvarig brand og en vanskelig eller langvarig rednings- og slukningsindsats er øget pga. produkternes særlige egenskaber, deres tilstandsform, deres emballeringsform eller størrelsen af oplaget.

Derudover findes der i beredskabslovgivningen to hjemler, der giver kommunen mulighed for at foretage en konkret vurdering af, om et konkret oplag omfattes af beredskabslovgivningen, hvis der ikke i forvejen er fastsat regler for det. Disse to hjemler findes i:

- Punkt 15.1.3, litra h, (det tidligere punkt 15.1.3, litra i) i TF-visse, som afspejler § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag, og
- § 34, stk. 2, i beredskabsloven.

Ved brug af en af de to bestemmelser træffer kommunen en skønsmæssig afgørelse, som skal suppleres af en begrundelse for afgørelsen.

---

Ved brug af punkt 15.1.3, litra h, (det tidligere punkt 15.1.3, litra i) i TF-visse er det vigtigt at være opmærksom på formuleringen: "*Forskrifterne i dette kapitel er gældende for andre virksomheder og oplag med lignende brandbelastning eller brandfæremomenter, som de i punkterne a – g nævnte*". Det aktuelle oplags størrelse, brandværdi, antændelighed, opbevaringsmetode, reaktion i tilfælde af brand mv. skal derfor ses i forhold til nogle af de andre oplag, der er nævnte i punkterne 15.1.3, litra a – g. Siloanlæg med træpiller og bygninger med planlagte af træpiller er eksempler på oplag i bygninger, som fortsat vil falde i denne kategori.

Ved brug af § 34, stk. 2, kan kommunen regulere andre brandfarlige virksomheder og oplag, der ikke er udstedt konkrete regler for. Det kan være oplag, som efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen) klassificeres om brandfarlige<sup>2</sup>, brandnærende<sup>3</sup>, gasser under tryk<sup>4</sup>, selvreaktive<sup>5</sup>, pyrofore<sup>6</sup>, selvopvarmende<sup>7</sup>, afgivende brandfarlige gasser ved kontakt med vand<sup>8</sup> eller som organiske peroxider<sup>9</sup>. Det kan i princippet også være oplag af produkter, som ikke er klassificeret efter forordningen, men der skal da være tale om produkter, som pga. af deres (andre) særlige egenskaber, deres tilstandsform, deres emballeringsform og størrelsen af oplaget væsentligt øger risikoen for en omfattende eller langvarig brand og en vanskelig eller langvarig rednings- og slukningsindsats. Beredskabsstyrelsen forventer, at behovet for at anvende hjemlen for uklassificerede produkter vil være meget begrænset, da TF-visse som udgangspunkt bør dække de mest relevante tilfælde.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de to hjemler ikke kan benyttes til at stille brandmæssige krav til højlagre og lignende lagre, idet de brandmæssige krav til disse bygninger alene stilles efter bygningsreglementets bestemmelser.

Højlagre og lignende lagre vil således kun være omfattet af beredskabslovgivningen, hvis de benyttes til oplag af brandfarlige væsker eller andre produkter, der fortsat er omfattet af beredskabslovgivningen.

---

<sup>2</sup> Klassifikationer som brandfarlige produkter omfatter, jf. forordningens bilag I: Brandfarlige gasser (afsnit 2.2), brandfarlige aerosoler (afsnit 2.3), brandfarlige væsker (afsnit 2.6), brandfarlige faste stoffer (afsnit 2.7).

<sup>3</sup> Klassifikationer som brandnærende produkter omfatter, jf. forordningens bilag I: Brandnærende gasser (afsnit 2.4), brandnærende væsker (afsnit 2.13) og brandnærende faste stoffer (afsnit 2.14).

<sup>4</sup> Klassifikationer som gasser under tryk omfatter, jf. forordningens bilag I: Gasser under tryk (afsnit 2.5).

<sup>5</sup> Klassifikationer som selvreaktive produkter omfatter, jf. forordningens bilag I: Selvreaktive stoffer og blandinger (afsnit 2.8).

<sup>6</sup> Klassifikationer som pyrofore produkter omfatter, jf. forordningens bilag I: Pyrofore væsker (afsnit 2.9) og pyrofore faste stoffer (afsnit 2.10).

<sup>7</sup> Klassifikationer som selvopvarmende produkter omfatter, jf. forordningens bilag I: Selvopvarmende stoffer og blandinger (afsnit 2.11).

<sup>8</sup> Klassifikationer som produkter, der afgiver brandfarlige gasser ved kontakt med vand omfatter, jf. forordningens bilag I: Stoffer og blandinger som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser (afsnit 2.12).

<sup>9</sup> Klassifikationer som organiske peroxider omfatter, jf. forordningens bilag I: Organiske peroxider (afsnit 2.15).

**Rådgivning fra Beredskabsstyrelsen**

Hvis der er tvivl om, hvor vidt et oplag er omfattet af beredskabslovgivningen eller ej, kan kommunen (redningsberedskabet) kontakte Beredskabsstyrelsen, som vil vejlede kommunen i den konkrete sag. Det er dog altid kommunen, der træffer afgørelsen, og i afgørelsen angiver hjemlen og begrundelse, hvis der er foretaget et skøn efter punkt 15.1.3, litra i, i TF-visse eller beredskabslovens § 34, stk. 2.

**Brandsyn**

Der skal foretages brandsyn af højlager og lignende lagerbygninger som hidtil med hjemmel i beredskabslovgivningen og brandsynsbekendtgørelsen. Der er også fortsat uddannelsesmæssige krav til de personer, der skal foretage et brandsyn i et højlager eller i en lignende lagerbygning.

Opmærksomheden henledes på, at der i bilaget til brandsynsbekendtgørelsen er angivet følgende terminer for højlager og lignende lagre:

Lagertype	Godkendelsestidspunkt	Benævnelse i bilaget til brandsynsbekendtgørelsen	Termin
Højlager	<u>Før</u> 1. juli 2016	Højlager	1 gang hvert 2. år
	1. juli 2016 eller senere	Særlige lagerbygninger	
Lignende lager	<u>Før</u> 1. juli 2016 (efter TF-visse)	Brandfarlige virksomheder	
	1. juli 2016 eller senere	Særlige lagerbygninger	

Dette gælder både de lagre, som før 1. juli 2016 er blevet godkendt efter beredskabslovgivningen, og de lagre, som fremadrettet alene godkendes efter byggelovgivningen.