

Til de kommunale redningsberedskaber

Information om ændring i bestemmelser for affaldsbeholdere på tankstationer

Beredskabsstyrelsen har på baggrund af en række henvendelser om fortolkningsspørgsmål i relation til *punkt 4.20.42 i Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige og brændbare væsker* ved brandsyn på salgs- og forbrugstankanlæg, undersøgt hensynet bag bestemmelsen nærmere, og har på den baggrund vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at ændre bestemmelsen.

Beredskabsstyrelsen har på den baggrund udstedt ændringsbekendtgørelse nr. 1433 af 24. november 2025, hvorefter bestemmelsen er ændret ved at "lukkede" er udgået, dvs. at der fremadrettet ikke er krav om, at affaldsbeholdere på tankstationer (salgs- og forbrugstankanlæg) er lukkede.

Pr. 1. januar 2026 bibeholdes dog øvrige krav om, hvordan affaldsbeholderen skal være udført:

"... Dog kan der placeres udstyr for oppumpning af dæk samt mindre affaldsbeholdere, der er udført således, at en brand vil være begrænset til beholdernes indre i tilfælde af antændelse af affaldet. Affaldsbeholderne skal løbende tømmes."

Kravet om, at beholderen skal være lukket, er således ophævet pr. 1. januar 2026.

Beredskabsstyrelsen har vurderet, at der ikke er en større risiko for, at de brandfarlige væsker på et salgs- og forbrugstankanlæg involveres ved en brand i en mindre affaldsbeholder, hvis denne f.eks. er udformet med en selvlukkemekanisme.

Beredskabsstyrelsen ønsker herudover, at fokus på brandsyn lægges på andre områder ved salgs- og forbrugstankanlæg med større risici i relation til risiko for brand.

Da ændringen indebærer en lempelse af et eksisterende vilkår, som i sin tid blev indført i 2010 for alle eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg, har Beredskabsstyrelsen ligeledes valgt at indsætte en bestemmelse for punkt 4.20.42, så bestemmelsen kommer til at gælde for eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg.

Link til [ændringsbekendtgørelsen](#) samt dette informationsbrev kan findes på [Beredskabsstyrelsens hjemmeside](#).

Dato: 19. december 2025

Enhed: BFO
Sagsbeh.: ISF
Sagsnr.: 2025/003615
Dok.nr.: 735070
Bilag: Ingen

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød

Tlf.: +45 7285 2000
Fax: +45 7285 2005
E-mail: brs@brs.dk
www.brs.dk

EAN: 5798000201705
CVR: 52 99 03 19

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7285 2113
E-mail: brs-isf@brs.fiin.dk