

Dato: 27. december 2002
BER j.nr.: 110-070/2002
Sagsbeh.: SJS

Samtlige kommunalbestyrelser
Samtlige amtsråd
Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn
Samtlige kommunale redningsberedskaber
Samtlige beredskabscentre
Beredskabsstyrelsens skoler
Samtlige politimestre
Politidirektøren i København
Beredskabs-Forbundet

Bekendtgørelse om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v.

Vedlagt følger et særtryk af bekendtgørelse nr. 1010 af 11. december 2002 om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v., der træder i kraft den 1. januar 2003.

Ved bekendtgørelsen ophæves bekendtgørelse nr. 730 af 10. august 1994 om det kommunale redningsberedskabs organisation, virksomhed, materiel og dimensionering, samt bekendtgørelse nr. 207 af 6. april 1999 om vandforsyning til brandslukning.

Den nye dimensioneringsbekendtgørelse er et led i gennemførelsen af den politiske aftale fra juni 2002 om redningsberedskabet efter 2002.

I forhold til det udkast til ny dimensioneringsbekendtgørelse, der af Indenrigs- og Sundhedsministeriet har været udsendt til høring er bestemmelserne om trin 2-beredskabet for indsats ved akutte uheld med farlige stoffer på landjorden m.v. genindsat i bekendtgørelsens § 12, stk. 2, og i bilag 2.

De vigtigste ændringer i den nye dimensioneringsbekendtgørelse er følgende:

Udrykningsområder med 50.000 - 60.000 indbyggere skal fremover have mindst 2 i stedet for 2½ slukningstog. Områder med 60.000 - 100.000 indbyggere skal have mindst 2½ i stedet for 3 slukningstog, og områder med 100.000 - 200.000 skal have mindst 3 i stedet for 4 slukningstog. Endvidere udgår slangetenderen af den standardmæssige førsteudrykning. Den sidstnævnte ændring sker bl.a. for at give kommunerne frihed til at vurdere, om de selv har

behov for køretøjet. Det giver også kommunerne mulighed for at aftale fælles anvendelse af slangetender.

Minimumsbemandingen af første slukningstog ændres fra 7 til 5 brandmænd, således at første og øvrige slukningstog i alle områder mindst skal bemandes med 1 holdleder og 5 brandmænd udover indsatsleder.

Hidtil har der i områder, hvor en hjælpeberedskabsstation rykker ud, samtidigt skullet afsendes en fuldt bemandet førsteudrykning fra området beredskabsstation. Fremover er kravet, at der udover indsatslederen alene skal afsendes de relevante køretøjer bemandet med 1 holdleder og 3 brandmænd fra beredskabsstationen og 1 holdleder og 3 brandmænd fra hjælpeberedskabsstationen, dvs. tilsammen 2 holdledere og 6 brandmænd i stedet for som hidtil op til 2 holdledere og 10 brandmænd.

Ved udrykning til alarmer modtaget fra automatiske brandsikringsanlæg (ABA-anlæg m.v.) kan bemandingen ud over indsatslederen reduceres til 1 holdleder og 3 brandmænd. Der skal således ikke længere afsendes en fuldt bemandet førsteudrykning med 1 holdleder og 7 eller 5 brandmænd ud over indsatsleder.

Afgangstiderne på 1 og 5 minutter er afskaffet, men der er krav om, at førsteudrykningen skal afgå hurtigst muligt efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. Udrykningstiderne på 10 og 15 minutter til henholdsvis tæt og spredt bebyggelse bevares.

Bekendtgørelsen om vandforsyning til brandslukning er ophævet, og reglerne desangående indgår nu i bekendtgørelse om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v.

Reglerne om vandforsyning til brandslukning er gjort enklere ved afskaffelse af de detaljerede krav til afstanden mellem brandhaner og andre vandforsyningssteders beliggenhed. Det åbner for en mere fleksibel tilrettelæggelse af vandforsyningen til brandslukning. Der findes nu i bekendtgørelsen alene en funktionsbestemmelse, hvorefter der i ethvert - i vandforsyningssammenhæng - tættere bebygget område skal kunne præsteres en vedvarende vandforsyning på mindst 400 liter/min. Kommunalbestyrelsen har dog fortsat i henhold til beredskabslovens § 15, stk. 1, en forpligtelse til at sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.

Bestemmelsen om, at kommunalbestyrelsen kan pålægge ejeren af brandfarlige bygninger m.v. at etablere særskilte vandforsyningssteder er overført til dimensioneringsbekendtgørelsen.

Der er indsat en ny bestemmelse om, at holdlederen kan varetage den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet, hvis indsatslederen endnu ikke er ankommet til skadestedet, eller hvis der er tale om en reduceret udrykning. Det svarer til den hidtidige praksis på skadestederne.

Der stilles ikke længere krav om, at indsatslederen skal afgå inden for 1 minut og møde på skadestedet før førsteudrykningen, men udrykningstiderne på 10 og 15 minutter skal overholdes. Selv om det ikke længere er et krav, bør indsatslederen af beredskabsfaglige grunde fortsat tilstræbe at møde frem på skadestedet før førsteudrykningen.

Dimensioneringsbestemmelserne for det udvidede krigsmæssige redningsberedskab i kommunerne er udgået, fordi forpligtelsen til at opretholde dette beredskab i de hidtil udpegede 40 kommuner ophæves.

Herudover er der foretaget nogle mindre sproglige ændringer, bl.a. er bilagene om materiel til brandslukning (bilag 1) og til akutte uheld med farlige stoffer (bilag 2) forenklet.

Med hensyn til bekendtgørelse nr. 574 af 22. juni 2000 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer bemærkes, at gebyret på 3.500 kr. forventes korrigeret i lyset af den nye dimensioneringsbekendtgørelse ved udsendelse af en ny bekendtgørelse i begyndelsen af 2003.

Beredskabsstyrelsens vejledning om vandforsyning til brandslukning (oktober 1999) ophæves, men en række anbefalinger i vejledningen vil fortsat kunne anvendes.

Med venlig hilsen

Søren Jesper Smith