

Fra: Beredskabsstyrelsen, Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning
Sendt: 24. marts 2015 15:46
Til: [REDACTED]
Emne: Henvendelse vedr. alarmering på baggrund af røgalarm hos private kunder

Prioritet: Høj

Sagsnr.: 2015/035929

Att.: [REDACTED]

Beredskabsstyrelsen har den 3. marts 2015 modtaget din henvendelse, hvori du stiller en række spørgsmål til røgalarmer hos private kunder, og hvorledes [REDACTED] kan / skal agere i den sammenhæng.

Beredskabsstyrelsen skal i den forbindelse bemærke følgende:

Det påhviler enhver, der opdager en brand eller omstændigheder, som viser, at der er overhængende fare for brand, straks at underrette dem, der er udsat for fare, og alarmere redningsberedskabet. Dette fremgår af beredskabslovens § 39.

Spørgsmålet om, hvorvidt [REDACTED] kontrolcentral generelt har lov eller pligt til at ringe direkte til brandvæsenet, når røgalarmen går, afhænger således af, om der er tale om overhængende fare for brand eller ej. Dette må afhænge af en konkret vurdering af den pågældende situation; herunder beskaffenheden af det pågældende alarmanlæg, risikoen for evt. fejlalarmeringer, samt eventuelle andre indikatorer på brand eller overhængende fare for brand m.v.

Beredskabsstyrelsen kan således ikke udtale sig generelt om, hvorvidt alarmen fra en røgdetektor evt. tilkoblet fotodetektor giver tilstrækkeligt grundlag for at alarmere redningsberedskabet direkte uden yderligere verificering, idet dette som udgangspunkt må afhænge af den konkrete situation.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt Falck risikerer at ifalde en bødestraf, såfremt det viser sig, at der ikke er brand, skal følgende bemærkes:

I henhold til beredskabslovens § 70, stk. 1, straffes en overtrædelse af § 39 med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er hjemlet i den øvrige lovgivning. Bestemmelsen forholder sig således ikke til situationer, hvor redningsberedskabet alarmeres, uden at der er brand eller overhængende fare for brand.

Derudover forholder beredskabsloven sig alene til automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), som i henhold til brandlovgivningen er etableret med automatisk alarmoverførsel til redningsberedskabet, jf. beredskabslovens § 23 a. De i denne sag nævnte anlæg, som ikke er lovpligtige og er etableret med en opkobling til Falck, falder derfor uden for beredskabslovgivningen.

Beredskabsstyrelsen kan ikke udtale sig om, hvorvidt der efter straffeloven eller anden lovgivning m.v., herunder kommunalretlige regler, kan idømmes bødestraf i den pågældende situation. Beredskabsstyrelsen skal i stedet henvise til de relevante ressort myndigheder.

Med venlig hilsen

Kristina Voetmann

Fuldmægtig

Beredskabsstyrelsen

Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning

Telefon: (+45) 4590 6000

Direkte: (+45) 4590 6474

www.brs.dk

Fra: [REDACTED]

Sendt: 3. marts 2015 15:13

Til: Beredskabsstyrelsen, Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning

Emne: Spørgsmål vedr. røgalarm til private husstande/kunder

Prioritet: Høj

Hej Bo,

Idet jeg henviser til vores samtale d.d. fremsender jeg de spørgsmål, som jeg håber du/I kan besvare. Jeg har desuden lavet en meget kort beskrivelse af [REDACTED] alarmprodukt.

Produktet

[REDACTED] udbyder tyverialarmer til private husstande, samt erhverv. Til alarmen kan kobles forskellige detektorer, herunder røg-, vand- og fotodetektor.

Der er tale om en døgnovervåget alarm, således at der effektueres vagtudrykning, hvis alarmen går og kunden ikke afmelder alarmen.

Mine spørgsmål vedrører røg- og fotodetektor, som er to separate detektorer, der kan kobles sammen, således at fotodetektoren tager en serie billeder, hvis røgalarmen går. Disse billeder kan kunden selv tilgå via sin smartphone app, men de vil også kunne ses af vagten på [REDACTED] kontrolcentral, som døgnovervåger alarmen. Røgdetektoren fungerer dog i dag kun alene uden tilkoblet fotodetektor.

Vores procedure er i dag således, at hvis en røgdetektor går og kunden ikke træffes på sit tlf. nummer, sendes en vagt afsted for at se, om der er ild i kundens bolig og der skal ringes til brandvæsenet. Med fotodetektoren tilkoblet, vil vi gerne (ved fotoverificeret røg-/brandudvikling) kunne tilbyde kunden at ringe direkte til brandvæsenet, hvis kunden ikke træffes.

Spørgsmål

1. Har [REDACTED] kontrolcentral generelt lov/pligt til at ringe direkte til brandvæsenet, når røgalarmen går og der ikke kan opnås telefonisk kontakt med kunden (eller andre personer på kundens kontaktliste)?
2. Afhænger svaret til spm. 1 af, om der er fotodetektor tilkoblet eller om røgdetektoren står alene?
3. Vil der være en konsekvens i form af bødestraf til Falck, såfremt det viser sig, at der ikke er brand?
4. Vi talte om, at [REDACTED] evt. skulle indgå aftale med de enkelte kredse/områder inden for beredskabet, såfremt man udbyder en sådan service
 - a. Er det overhovedet nødvendigt at indgå aftale med beredskabet for at kunne udbyde en sådan service til kunden?

b. Hvis ja, til 4.a: kan man indgå en aftale centralt fremfor lokalt?

Det var alt. Jeg ser frem til din tilbagemelding.

Med venlig hilsen

A solid black rectangular box used to redact a signature.